

Szomszédos lakóépület

hrs.: 1687

Dózsa György utca

JELMAGYARÁZAT:

- ◀ Csőszűkítő, ill. bővíti idom
◻ Radiátor beépített termosztatikus radiátor szeleppel
— Tervezett fűtési előremenő csővezeték - 70°C
- - - Tervezett fűtési visszatérő csővezeték - 55°C

MEGJEGYZÉS:

- Tervezett csővezeték:
Viega Prestabo préskötéses szénacél csővezetékkel falon kívül szerelve (méret megjelölési pl. Ø28x1,5)
- Hőleadók:
Vogel & Noot beépített szelepes acéllemez szilklapó, vagy normál felületi radiátorok
Danfoss RAE5054 termofejekkel
- A radiátorok bekötése Ø15x1,2 Viega Prestabo szénacél csővezetékkel

Kapcsolódó tervek:

Munka megnevezése:

**EGÉSZSÉGHÁZ
FELÚJÍTÁSA ÉS
AKADÁLYMENTESÍTÉSE**

Tervező:
ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV

Építés helye:
5451 Ócsód, Dózsa Gy. út 42. hrsz.: 1687
Megrendelő:
Ócsód Nagyközség Önkormányzata
5451 Ócsód, Kossuth Lajos tér 1.

Építész tervező:
L&L-Bau Mérő- és Építőmérnökök
Lajos Tibor old. építőmérnök
E 16-0155, 5440 Kunszentmárton
Széchenyi u. 9.

Építésgépjármű tervező:
Tóth Zoltán
094-191-2001

Dátum: 2017.07.18.

Típus: reviz.
KÖZPONTI FŰTÉS
ALAPRAJZ

Tervező: Gf-001

Lépték: M=1:50

Jelen dokumentáció a Dótor Consulting Rt.
szellemi termék, melyet szerző jog védi

Lap méret: A1