



JELMAGYARÁZAT:
Gravitációs szennyvíz vezeték

- MEGJEGYZÉS:
- Tervezett csövezetékek:
Épületen belül: Ø90 méretig Pipelife KA-PVC, Ø110 és fölött KG-PVC tokos gumigyűrűs csövezetékek
Csöveket lejtéssel kell szerelni! Az ágvezetéseket 2%, az alapvezetéseket alaprajz szerinti 1,5%-al.
Épületen kívüli csövezetéseket 0,8% lejtéssel kell szerelni.
 - A berendezési tárgyakat búzélzárral kell a lefolyó hálózathoz bekötni!
mosó szifon: HL132,1/30 - DN32
vízelvezető szifon: HL430/50 - DN50

Kapcsolódó tervek:	
Munka megnevezése:	EGÉSZSÉGHÁZ FELÚJÍTÁSA ÉS AKADÁLYMENTESÍTÉSE
Tervező:	ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV
Építés helye:	5451 Ócsod, Dózsa Gy. út 42, hrsz.: 1687
Megrendelő:	Ócsod Nagyközség Önkormányzata 5451 Ócsod, Kossuth Lajos tér 1.
Építész tervező:	L&L-Bau Mérő- és Építőipari Bt. Lajos Tibor okl. építésmérnök E 16-0155, 5440 Kunszentmárton Szabóhegyi u. 9.
Építésgépjármű tervező:	Tóth Zoltán 0194-151-2001
Dátum:	2017.07.18.
Tárgyaló neve:	SZENNYVÍZELVEZETÉS ALAPRAJZ
Tervezőnév:	G s z - 0 0 1
Lejtők:	M=1:50
Jelen dokumentáció a Dator Consulting Rt. szellemi tulajdona, melyet szerző jog védi	