Szomszédos lakóépület

1683/1. hrsz.

1687. hrsz.

Tároló

Védőnői váró

Előtér

Védőnői szoba

WC

Előtér

Fogászati váró

Fogászat

Közlekedő

Tak.szer.tároló

Kazánház

EPH

WC előtér

Pissoár

Előtér

akm.WC

Irattár

Háziorvosi váró

Háziorvosi rendelő I.

Háziorvosi rendelő II.

öltöző

öltöző

RKSM 60x100 kábelcsatorna

RKSM 60x100 kábelcsatorna

Symalen védőcső aljzatbetonban

Symalen védőcső aljzatbetonban

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

T5.1
Motoros kapu

Hunyadi János utca

Dózsa György utca

3.98
3.00
.48
8.20

.83
.87
2.25
4.53
5.28
5.45
2.98
1.50

.15 1.67 3.23 1.95 3.55 5.16 6.09 3.06 1.50

JELMAGYARÁZAT

E-1	Elosztó szekrény, részlettervek szerint
L1 V..	E-delux 418/E fénycsöves lt. 4x18W 830 T8 fénycsővel EVG IP-20
L2 V..	Simotrade STAR-158 fénycsöves lt. 1x58W 830 T8 fénycsővel PC/PC EVG IP-65
L3 V..	V-STAS -118 álmennyezeti lámpatest 1x18W EVG üveglappal IP-40
L4 V..	V-STAS-218 álmennyezeti lámpatest 2x18W EVG üveglappal IP-40
L5 V..	Simotrade Street-236 térvilágítási lt. 2x36W 2G11 ff. IP-65
L6 V..	WALL 67204B/G kültéri falikar lt. 2x20W E27/15W ff. IP-54
L7 BV	Kijáratmutató lt, beépített akkumlátorral EXIT-03-J tip. LED 1EW 3h IP-65
L8 BV	Kijáratmutató lt, beépített akkumlátorral ECONOMIC EC/3 tip. LED 1,2EW 3h IP-65
V..	"Borotva" lámpatest SOFT 2336 tip. 1*13W IP-40
D..	Dugaszolóaljzat, 2P+F, süllyesztett Schneider Classic, fehér
IP D..	Dugaszolóaljzat csapófedéllel, 2P+f Plexo 55 fk. szürke IP-55
V.. IP	Világítási kapcsoló 2P Plexo 55 fk. szürke, IP-55
V..	Világítási kapcsoló, 2P, süllyesztett Schneider Classic, fehér
V..	Mozgásérzékelős kapcsoló 360° 12m ARGUS CCT360, fehér
V..	Mozgásérzékelős kapcsoló 120° 12m ARGUS CCT120, fehér
VH VH	Vészhívó rendszer /nyomó, hang-fény jelző, központ/ SCHRACK ELSO EL740010
P_	Szobatermosztát Computherm Q7
	Elszívó ventilátor, időzítővel VENTS 100 NT
Inf D..	Legrand mini energiaoszlop 2 rekeszes, 0,68m R:303505
R	Legrand Rack szekrény LCS2 XL VDI 6U R:046200

Megjegyzés: A készülékek áramköri azonosító számai megegyeznek az egyvonalas kapcsolási rajz leágazás számaival!

Érintésvédelem: Nullázás, TN-C-S rendszer
Dugaszolóaljzatok kioldószerve: 30 mA áramvédő-kapcsoló

Tervező	Fülöp Miklós	Építtető:	Öcsöd Nagyközség Önkormányzata 5451 Öcsöd, Kossuth L. tér 1.	Cég:	Fülöp Miklós ev. 5440 Kunszentmárton Kinizsi u. 29/a.
Eng.szám:	V 16-0516				
Aláírás		Tárgy:	Egészségház 5451 Öcsöd, Dózsa György u. 42. Hrsz. 1687		
Projekt:	03T/2016				
Ellenőr:	.	Rajzfajta:	Villamos elrendezési alaprajz	Rajzszám:	VE-1 1/1ver.
Dátum:	2017.07.11.				